

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Łapanów 32
32-740 Łapanów

Pismo: CKZiU.26.5.2019/5

Łapanów dnia: 2019-05-23

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Pyciak
i Wspólnicy s.c.
32-700 Bochnia
Proszówki 5

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-05-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, pn: **Kompleksowa modernizacja budynku warsztatów szkolnych wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji elektrycznej w CKZiU w Łapanowie**,


Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W przedmiarze w pozycji 42 jest mowa o czujnikach metanu sztuk 3, natomiast według opisu technicznego powinny być 2, proszę o doprecyzowanie

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W ofercie należy wycenić 3 szt. czujników metanu. Z uwagi na obsługiwany przez czujniki zasięg dwa przewidziano w pom. nr 46 i jeden w pom. nr 47.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.


DYREKTOR
mgr Marcin Buczyński